


ЗВІТ про результати реконструкції індивідуального теплового пункту (ІТП)



Дитячий садок призначення будівлі
м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 30-А

1971 рік побудована
1945 м² опалювальна площа
3 пов. кількість поверхів
1 шт кількість парадних

залізобетонні пенелі тип стін будівлі



2020	рік	модернізація ІТП
500 000	грн.	вартість модернізації ІТП
30	%	скорочення теплоспоживання
138,5	Гкал/рік	зекономлено тепла за рахунок ІТП
1 369	грн./Гкал	тариф на тепlopостачання
189 623	грн.	вартість зекономленого тепла
16	місяців	термін окупності модернізованого ІТП

ДО реконструкції ІТП

54 грн./м² середньомісячний тариф на опалення

18 °C середня температура в приміщеннях

ПІСЛЯ реконструкції ІТП

37 грн./м² середньомісячний тариф на опалення

20 °C середня температура в приміщеннях