


# ЗВІТ про результати реконструкції індивідуального теплового пункту (ІТП)



**Школа** призначення будівлі  
**м. Харків, провулок, Чаплигінський, 12**  
**1939** рік побудована  
**4106** м<sup>2</sup> опалювальна площа  
**4** пов. кількість поверхів  
**1** шт кількість парадних  
залізобетонні пенелі тип стін будівлі



<b>2020</b>	рік	модернізація ІТП
<b>700 000</b>	грн.	вартість модернізації ІТП
<b>32</b>	%	скорочення теплоспоживання
<b>149,4</b>	Гкал/рік	зекономлено тепла за рахунок ІТП
<b>1 369</b>	грн./Гкал	тариф на тепlopостачання
<b>204 499</b>	грн.	вартість зекономленого тепла
<b>3,4</b>	років	термін окупності модернізованого ІТП

## ДО реконструкції ІТП

<b>26</b>	грн./м <sup>2</sup>	середньомісячний тариф на опалення
<b>18</b>	°C	середня температура в приміщеннях

## ПІСЛЯ реконструкції ІТП

<b>18</b>	грн./м <sup>2</sup>	середньомісячний тариф на опалення
<b>20</b>	°C	середня температура в приміщеннях